

## ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

**ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ** (2 Πυροσβεστήρες - Φωτιστικά Ασφαλείας- Σήματα Εξόδου - [Ερμάριο με λάστιχο (στα υφιστάμενα)],  
**ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΘΕΛΕΙ Η ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,**  
**ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.**

**ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ), ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (αίτηση) ΠΡΙΝ ΤΙΣ 17-2-1989 (Ξενοδοχεία 24-10-2006)				ΧΡΗΣΗ	ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ (αίτηση) ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17-2-1989 (Ξενοδοχεία 24-10-2006)				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ότι αφορά την παθητική Πυροπροστασία είναι <b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ</b>
ΜΕΛΕΤΗ	ΕΤΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ		ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΕΤΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ	
ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΤΩΝ Τεσσάρων Φιαλών ή Δεξαμενής	ανάλογα την χρήση	μαζί με την επιχείρηση	ΚΥΑ 31856/2003 (ΕΚΤΟΣ βιοτεχνιών)	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ή ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΠΟΥ περιλαμβάνεται στις παρακάτω χρήσεις	ΚΥΑ 31856/2003 (ΕΚΤΟΣ βιοτεχνιών)	μαζί με την επιχείρηση	ανάλογα την χρήση	ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΤΩΝ Τεσσάρων Φιαλών ή Δεξαμενής	ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Θεωρημένο αντίγραφο από Υπηρεσία Δόμησης της Υπεύθυνης Δήλωσης της ΟΡΘΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ >5 m <sup>3</sup> ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σελ.: 17805 ΚΥΑ 31856/2003
			ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (για ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ)		ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (για ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ)				
			Υ.Α. Δ3/Α/οικ. 6598/12 (άδεια χρήσης) Δ3/11346/2003		Υ.Α. Δ3/Α/οικ. 6598/12 (άδεια χρήσης) Δ3/11346/2003				
			Δ3/Α/5286/97 & Δ3/Α/14413/98		Δ3/Α/5286/97 & Δ3/Α/14413/98				
				<b>ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ</b>					<b>P ≤ 0,5 bar</b>
									<b>0,5 bar ≤ P &lt; 1bar</b>
									<b>50 mbar &lt; P &lt; 16 bar</b>
ΟΧΙ	—	ΟΧΙ	Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960	<b>ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ</b>	π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 5)	ΟΧΙ	—	ΝΑΙ > 3 ορόφων	ΜΕ Οικοδ. Άδεια κάτω των 300 τ.μ. ή 20 άτομα Θ. Πληθυσμό γίνεται ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ με την 7600/700/1960 Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	π. Δ/ΓΜΑ 922/77	<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</b>	π. Δ/ΓΜΑ 922/77	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΜΕΧΡΙ 40.000 CAL/H ή 45KW ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΠΥΡ/ΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12κιλών & φορητούς πυροσβεστήρες. ΑΝ ΕΙΝΑΙ >45KW και ΕΩΣ 10.000 Λίτρα πετρέλαιο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ α)Πυροδιαμέρισμα β)Τοπική εφαρμογή γ)Ένα πυρ/ρα CO <sub>2</sub> έξι κιλών & ένα σκόνης των δώδεκα (12)κιλών. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10.000 Λίτρων τέσσερις (4) πυροσβεστήρες
ΝΑΙ	8	ΝΑΙ >= 51 ΚΛΙΝΩΝ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, μέχρι 12 κλίνες (Άρθρο 16-18) από 13 κλίνες και πάνω αξιολόγηση (Άρθρο 16 - 22)	<b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ</b> Φοιτητικές εστίες, κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, [ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Ν. 4276/14)]	π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 6)	ΝΑΙ >= 51 ΚΛΙΝΩΝ	8	ΝΑΙ	ΚΑΤΩ των 51 Κλινών ΔΕΝ απαιτείται Πιστοποιητικό ΜΕΧΡΙ 20 κλίνες Εντάσσεται στις χρήσεις κατοικίας <b>ΌΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (π. Δ/γ/μα 374/88) ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 4-8-1988 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (71/1988 π. Δ/γ/μα Άρθρα 16-24)</b>
ΝΑΙ Αν απαιτείται (ΒΛΕΠΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ)		ΝΑΙ (αναφέρεται & το Ξενοδοχείο)	ΒΛΕΠΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ το 2ο τμήμα της μελέτης (χώρος κοινού με την 3/2015 Π. Δ/ξη )	<b>ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ )</b>	Το 2ο Τμήμα μελέτης, με το π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 10)	ΝΑΙ (αναφέρεται & το Ξενοδοχείο)		ΝΑΙ > 50 Ατόμων	
1. ΝΑΙ ΜΟΝΟ αν έχει μόνιμα συστήματα (πλην Συναγερμού & Τοπικής εφαρμογής)	5	ΝΑΙ	Η 16/2015 Πυρ/κη Διάταξη	<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ</b> Δημόσια & Ιδιωτική Εκπαίδευση, Γυμνάσιο Λύκειο, Κολέγια, ΑΕΙ, ΙΕΚ, <b>ΩΔΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Φροντιστήρια,</b> (& χώροι αυτών)	π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 7) Για μικρότερα των 6 ετών με διανυκτέρευση (Άρθρο 12Α)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	<b>ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 100 τ.μ.</b> με την παθητική του κτιρίου χωρίς αλλαγή χρήσης ( <b>ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ</b> ).
2.ΟΧΙ (χωρίς μόνιμα συστήματα) ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ									
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	7600/700/1960 Εγκ.Δ/γ/ή Α.Π.Σ. & Π. Δ/ξη 2/1979	<b>ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,</b> Βρεφοκομεία, Βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιθαλψή ατόμων Ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης σωματικής ή πνευματικής ικανότητας, Ύπνος & Υγεινή Βρεφών και παιδιών κάτω των 6 ετών, Νοσοκομεία, Οι κλινικές, τα ψυχιατρεία, Οίκοι ευγηρίας, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 12Α)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	

<p>1. <b>ΝΑΙ ΜΟΝΟ</b> αν έχει μόνιμα συστήματα (πλην Συναγερού &amp; Τοπικής εφαρμογής)</p>	5	ΝΑΙ	Η 17/2016 Πυρ/κη Διάταξη	<p><b>ΓΡΑΦΕΙΑ</b></p> <p>Οδοντιατρεία, Φυσικοθεραπεία, Ιατρεία χωρίς κλίνη, Ινστιτούτα Αισθητικής, Πολυιατρεία Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ), <b>Τράπεζες &amp; πρακτορεία τυχερών παιγνίων &lt;=70 τ. μέτρα,</b></p>	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 8)	ΝΑΙ	5	ΠΑΘΗΤΙΚΗ	
<p>2. <b>ΟΧΙ</b> ΚΑΤΕΥΘΕΙΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΩΦΕΩΝ</p>	5	ΝΑΙ	Η 8/2017 Π. Δ/ξη & ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Χωρίς Διαχωρισμό)			ΝΑΙ	5	ΠΑΘΗΤΙΚΗ	<p><b>[ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</b> (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ) ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ</p> <p>α) ΚΑΤΟΨΕΙΣ και</p> <p>β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (όπου απαιτείται ΚΑΤΕΥΘΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αθεώρητη))</p> <p><b>ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ :</b></p> <p>1. Εως 49 άτομα Θεωρητικό πληθυσμό ΜΠΟΡΕΙ με την Εγκ.Δ/γ/η Α.Π.Σ. 7600/700/1960 να γίνει <b>ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΥ</b> (ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) .</p> <p>2. Εως 37KW ισχύ ή 70KW θερμική να γίνει <b>ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ</b> χωρίς αλλαγή χρήσης</p>
<p><b>ΟΧΙ</b> (γενικά) ή <b>ΝΑΙ</b> ως εξής —</p> <p>α) Είναι &gt; 1000 τ.μ.</p> <p>β) Έχει Χρήση Υγραερίου</p> <p>γ) Πώληση υγραερίου &gt; 200 κιλών.</p> <p>δ) Αιτείται Αποκλίσεις</p>	<p><b>ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</b></p>			<p><b>ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ</b></p> <p>φαρμακεία, Κομμωτήρια, Ινστιτούτα καλλωπισμού, ραφεία,Υποδηματοποιεία, Κυλικεία, Ταχυδρομικά καταστήματα, Μονάδες διανομής, κτλ.</p>	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 9) (ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙ)	<p><b>ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</b></p>			
<p><b>ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</b> 1. Οπωροπωλείο, Κρεπωλιείο, Παντοπωλείο, Πτηνοπωλείο, Αυγοπωλείο, Ιχθυοπωλείο, Γαλακτοπωλείο, Πρατήριο κατεψυγμένων, Καφεκοπτείο, Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο Γάλακτος &amp; ειδών Ζαχαροπλαστικής (και Αμυγές), Πρατήριο Άρτου, Πρατήριο έτοιμου φαγητού, Κατάστημα ξηρών καρπών &amp; Ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιίας &amp; τυροκομίας, πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας, κτλ. σε Εμπορικά καταστήματα. Παρασκευή και πώληση καφέ σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιειών, Αποθήκευση χονδρικού εμπορίου χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, Μαζική Εστίαση &amp; Αναψυχή. Στεγασμένοι - Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων,Υπεραγορές, Κυλικεία σε Δημόσια και ιδιωτικά Σχολεία. 2. Κομμωτήριο, Κουρείο, κατάστημα περιποίησης Χεριών - ποδιών, Εργαστήριο δερματοστιξίας, Γραφεία Τελετών.</p>						<p><b>ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</b> 1. Οπωροπωλείο, Κρεπωλιείο, Παντοπωλείο, Πτηνοπωλείο, Αυγοπωλείο, Ιχθυοπωλείο, Γαλακτοπωλείο, Πρατήριο κατεψυγμένων, Καφεκοπτείο, Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο γάλακτος &amp; ειδών Ζαχαροπλαστικής (και Αμυγές), Πρατήριο Άρτου, Πρατήριο έτοιμου φαγητού, Κατάστημα ξηρών καρπών &amp; Ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιίας &amp; τυροκομίας, πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας, κτλ. σε Εμπορικά καταστήματα. Παρασκευή και πώληση καφέ σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιειών, Αποθήκευση χονδρικού εμπορίου χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, Μαζική Εστίαση &amp; Αναψυχή. Στεγασμένοι - Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων,Υπεραγορές, Κυλικεία σε Δημόσια και ιδιωτικά Σχολεία, 2. Κομμωτήριο, Κουρείο, κατάστημα περιποίησης Χεριών - ποδιών, Εργαστήριο δερματοστιξίας, Γραφεία Τελετών.</p>			
<p><b>ΟΧΙ</b> (γενικά) ή <b>ΝΑΙ</b> ως εξής</p> <p>α) ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ &gt; 150 ΑΤΟΜΩΝ</p> <p>β) <b>ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ</b> (κατηγορία Β΄)</p> <p>γ) Όταν απαιτούνται Αποκλίσεις.</p>		ΝΑΙ (ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ)	Η 3/2015 Π. Δ/ξη	<p><b>ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ</b> Κοινωνικές, Οικονομικές, Πολιτιστικές, Θρησκευτικές, Ψυχαγωγικές, Επιστημονικές δραστηριότητες, <b>Τράπεζες &amp; πρακτορεία τυχερών παιγνίων &gt;70 τ. μέτρα,</b> συνεδριακά κέντρα, ΚΑΠΗ, ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, μουσεία, δικαστήρια, αίθουσες συμβουλίων, κτλ.</p>	<p>1. Πληθυσμός &gt; 50 ατόμων με το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10). 2.(Από ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) Πληθυσμός &lt;=50 ατόμων με την Εγκ. Δ/γ/η Α.Π.Σ 7600/700/1960</p>	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	<p><b>[ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</b> (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ) ]</p> <p><b>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ</b> με την 3/2015 Π. Δ/ξη. <b>ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ</b> μόνιμα συστήματα ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΕΙΛΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΩΦΕΩΝ &amp; ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ</p>
<p><b>ΝΑΙ</b></p>	5	ΝΑΙ	<p>Κέντρα Δισκέδσης, Κινηματογράφοι &gt; 200 ατόμων Η 3/2015 Π. Δ/ξη</p> <p>Θέατρα Χώροι παραστάσεων, μεγαλύτερα των &gt;50 ατόμων Το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10) &amp; Ν.4229/2014</p>	<p><b>ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ</b> τους χώρους σε <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b> όπως εστιατόρια κτλ. &amp; <b>ΤΙΣ ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)</p>	<p>Τα μεγαλύτερα των &gt;50 ατόμων με το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10)</p> <p>Θέατρα - Χώροι παραστάσεων Πληθυσμός &gt; 50 ατόμων με το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10).</p>	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
<p><b>ΝΑΙ</b></p>		ΝΑΙ	Η 3/2015 Π. Δ/ξη	<p><b>ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ.</b></p>	<p>1. Πληθυσμός &gt; 50 ατόμων με το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10). 2.(Από ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) Πληθυσμός &lt;=50 ατόμων με την Εγκ. Δ/γ/η Α.Π.Σ 7600/700/1960</p>	ΝΑΙ			
<p><b>ΝΑΙ</b></p>		ΝΑΙ	Η 11/2003 Π. Δ/ξη	<p><b>ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)</p>	Η 11/2003 Π. Δ/ξη				
<p><b>ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ</b> Υπαίθρια εγκατάσταση κάτω των &lt; 2000 Ατόμων <b>Στις άλλες περιπτώσεις ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ</b></p>		<p><b>Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων</b></p>	Η 3/2015 Π. Δ/ξη	<p><b>ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,</b> Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών (Γήπεδα, ποδοσφαιρού - Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, αντισφαίρισης, κολυμβητηρίων). Εξοφούνται Χώροι Συναυλιών &amp; εμπορικές εκθέσεις.</p>	Το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10).	<p><b>Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων</b></p>			

ΝΑΙ	1			ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	Αν η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΕΟΤ τότε Π.Δ. 71/88 (Άρθρο 6)	ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	Π.Δ. 455/1979	ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κτλ. απλοί & με ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	Το 71/88 (Άρθρο 13) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ (διαφορετικά με την χρήση του κτιρίου)	ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΑΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ
			Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	Το 71/88 (Άρθρο 13) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ (διαφορετικά με την χρήση του κτιρίου)				
ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	Κ.Υ.Α. 16085 Φ. 700.1/2009	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (ΕΣΑ) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων, και λοιπές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν. Αυτ/σης.	Παθητική με το Π. Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 11) & Π.Δ. 78/1988 (με Υγγραέριο) Ενεργητική Κ.Υ.Α. 16085 Φ. 700.1/2009	ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	ΓΙΑ χρήσεις, εμπορική, βιομηχανία -βιοτεχνία, σταθμός αυτοκινήτων ή αποθήκευση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Ν.4199/13
ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. 1224/1981, Ν. 2801/2000 & Π.Δ. 118/2012	ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΑΘΗΤΙΚΗ με το Π.Δ. 71/88 (Άρθρο 8 ή 9 & 13) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟ ΜΕ ΨΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	
			ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. 465/70, 2801/2000, & Π.Δ. 118/2012						
			Π. Δ. 595/84	ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ	Π. Δ. 595/84				
			ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Υ.Α. 5063/184/2000	ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Υ.Α. 5063/184/2000				
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Α. 13935/930/2014	ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Α. 13935/930/2014								
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 12β)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΥΑ Φ.15/1589/06	ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	Π. Δ. 71/88(Άρθρο )	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΤΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΚΟΜΒΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.				
ΝΑΙ Αν έχει μόνιμα συστήματα ΑΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	—	ΌΧΙ	Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Κατηγορίας <= Αα) Εργαστήρια, Αποθήκες, Επεξεργασία προϊόντων, αποθήκες πρώτων υλών & Αγαθών.	Παθητική Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11), Ενεργητική ΚΥΑ Φ.15/1589/06	ΌΧΙ	—	ΝΑΙ αν είναι για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ	
ΝΑΙ	8	ΝΑΙ		ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Κατηγορίας > Αα) ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΚΑΔ)		ΝΑΙ	8	ΝΑΙ	ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΑ Φ.15/1589/06
			Υ.Α. 10451/929/1988	ΠΕΠΙΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ	Υ.Α. 10451/929/1988				
			Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/90	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ	Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/90				
			Κ.Υ.Α.7376/1991	ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	Κ.Υ.Α.7376/1991				
			Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 & Κ.Υ.Α. 3329/89	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ	Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 & Κ.Υ.Α. 3329/89				
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ΣΗ 6/1996	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ	ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΑ, ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΑ, Δ3/14858/1993	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ, 34458/90						
			ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Υ.Α. 34628/85 & ΚΥΑ Π. 7086/88						
			ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Υ.Α. 34628/85 & ΚΥΑ Π. 7086/88						
			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΑ από 28-6-1991 ΦΕΚ 578/8/29-7-91 και εταιρείες ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΑ από 28-6-1991 ΦΕΚ 578/8/29-7-91 και εταιρείες ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ				
ΝΑΙ			Αποθήκες 6/1996 Π.Δ/ξη	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11) ή (9 για Εκθέσεις Αυτοκινήτων)			ΝΑΙ	
		Εκθεση αυτοκινήτων 8/2017 Π. Δ/ξη					ΝΑΙ		

			NPPA418 & NPPA 409	ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ / ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	NPPA418 & NPPA 409				
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ξη 10 /2002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	Π. Δ/ξη 10 /2002	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			Π. Δ/ξη 9 /2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 9 /2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.				
ΑΥΤΟΨΙΑ	1	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΑΝΘΡΑΚΟΚΑΜΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΝΑΙ	1	ΑΥΤΟΨΙΑ	

Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων Γρηγορίου Ε'14 Γραφείο Πυρασφαλείας Τηλ. 28210 84120 - 122 - 112. ΦΑΞ. 28210 84125. email: pyrxan@psnet.gr ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 12/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας: 011040 / 54613247 ΜΕ κωδικό ΒΕ (κατάθεση 10 ευρώ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 13/2013	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Π. Δ/ξη 14/2014	ΑΝ υπάρχει ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (sprigler) ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (αναλυτικά και με πλήρη στοιχεία)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 15/2014	